

Городской округ «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71»
Россия, Свердловская область, 624200,
город Лесной, ул. Белинского, д. 18

ИНН/КПП 6630006725/663001001
ОГРН 1026601767323
тел. (34342) 7-78-17

<http://sch71.lesnoy.info/>
E-mail: sch71@edu-lesnoy.ru

21.11.2022 исх. № 01-06/250

Заместителю главного
государственного инспектора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 6
МСЧ России» по пожарному надзору

Новикову А.В.

Об исполнении предписания об устранении нарушений

Во исполнение об устранении нарушений от 26.04.2021 № 14/1/1 направляем отчет об
исполнении предписания об устранении нарушений.

Приложение: в 7 экз. на 19 листах.

Директор МБОУ СОШ № 71

Приходько И.А.



Получено 23.11.2022
ПАВЛОВА И.В.

Отчет

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71», рассмотрев предписание должностного лица ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» об устранении нарушений от 26.04.2021 № 14/1/1 (далее – предписание), информирует о мерах, принятых мерах во исполнение указанного предписания.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской области в сфере пожарной безопасности в деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в предписании	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Информация об исполнении
<p>Для складских помещений (лаборантская при кабинете химии, помещение склада, книгохранилище, склад парт, склад лыжного инвентаря) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.</p>	<p>Обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для складских помещений (лаборантская при кабинете химии, помещение склада, книгохранилище, склад парт, склад лыжного инвентаря). В МБОУ СОШ № 71 установлены противопожарные двери: в лаборантскую при кабинете химии 4 этаж (Акт освидетельствования работ по установке противопожарной двери № 2022/10 от 27.04.2022 прилагается); в помещение склада (Акт освидетельствования работ по установке противопожарной двери № 2022/9 от 27.04.2022 прилагается); в книгохранилище (Акт освидетельствования работ по установке противопожарной двери № 2022/11 от 27.04.2022 прилагается); в склад парт (Акт освидетельствования работ по установке противопожарной двери № 2022/14 от 27.04.2022 прилагается); в склад лыжного инвентаря (Акт освидетельствования работ по установке противопожарной двери № 2022/13 от 27.04.2022 прилагается).</p>

Для двери лаборантской при кабинете химии отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполнен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности складских и лаборантских помещений в здании МБОУ СОШ № 71 выполнен ООО «Рубеж» 02.11.2022 (прилагается)
Для двери склада отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполнен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности складских и лаборантских помещений в здании МБОУ СОШ № 71 выполнен ООО «Рубеж» 02.11.2022 (прилагается)
Для двери книгохранилища отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполнен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности складских и лаборантских помещений в здании МБОУ СОШ № 71 выполнен ООО «Рубеж» 02.11.2022 (прилагается)
Для двери склада парт отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполнен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности складских и лаборантских помещений в здании МБОУ СОШ № 71 выполнен ООО «Рубеж» 02.11.2022 (прилагается)
Для двери склада лыжного инвентаря отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	Выполнен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности складских и лаборантских помещений в здании МБОУ СОШ № 71 выполнен ООО «Рубеж» 02.11.2022 (прилагается)
При эксплуатации сверх срока службы не проводятся испытания автоматической пожарной сигнализации (автоматическая пожарная сигнализация принята в эксплуатацию в 2005 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	В МБОУ СОШ № 71 выполнены работы по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, работы выполнены ООО «Рубеж» (Акт о приемке выполненных работ от 08.08.2022 № 1657 прилагается)

Директор МБОУ СОШ № 71



Приходько И.А.