

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
Отдел Федерального Государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного пожарного надзора)
624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) по предотвращению
угрозы возникновения пожара.**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя об-
щеобразовательная школа № 71»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзо-
(наименование органа ГПН)

ру Абрамукова Александра Викторовича от «31» марта 2021 года № 14, ст.6; ст.6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 12.04.2021 года по 26.04.2021 года проведена **плановая, выездная** про-
верка заместителем главного государственного инспектора ФГКУ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Новико-
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

вым Андреем Владимировичем объекта защиты - Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71,
расположенной по адресу Свердловская область, город Лесной, ул. Белинского, 18
совместно с Широковой Ириной Анатольевной – заместителем директора Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 71 Городского округа «Город Лесной» (Приказ «МБОУ СОШ
№ 71» № 76-К от 12.04.2021 «Об участии в проведении проверки)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для складских помещений (лаборантская при кабинете химии, помещение склада, книгохранилище, склад парт, склад лыжного инвентаря) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	
2.	Для двери лаборантской при кабинете химии отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	
3.	Для двери склада отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	
4.	Для двери книгохранилища отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	
5.	Для двери склада парт отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сен	01.12.2022г	

	конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	тября 2020 г.		
6.	Для двери склада лыжного инвентаря отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	
7.	При эксплуатации сверх срока службы не проводятся испытания автоматической пожарной сигнализации (Автоматическая пожарная сигнализация принята в эксплуатацию в 2005 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.12.2022г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6

МЧС России» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Новиков Андрей Владимирович

по пожарному надзору)

«26» апрель 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«26» апрель 2021 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)